

Изх. № 18(4)/18.12.2019 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Получено искане за разяснения по чл. 180 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и във връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно процедура – публично състезание с предмет: **„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръцкия трансграничен регион“:**

Въпрос 1: В т. 34 от Количествената сметка, част Арх., е написано:

34	ДиМ на топлоизолация от XPS d= 10 см на тавана	м ²	215,00
----	--	----------------	--------

В обследването за изолация на тавана е посочена минерална вата с дебелина 12 см и коефициент на топлопроводимост $\lambda_n = 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Моля за уточнение какъв материал трябва да заложим и ще има ли корекция в текста на поз. 34 от Количествена сметка, част Архитектура и съответно в графика и анализа за конкретната позиция.

Отговор 1: Следва да се заложи посоченото в Количествено-стойностната сметка:

34	ДиМ на топлоизолация от XPS d= 10 см на тавана	м ²	215,00
----	--	----------------	--------

Настоящото разяснение е неразделна част от документацията за провеждането на обществената поръчка и техническите спецификации.

ЕМИЛ ИЛИЕВ /П*/

Кмет на община Струмяни

Подписът е заличен съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни.