



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

Изх.№ ОП-3(9)/08.04.2020г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Отговор на получено искане за разяснение за обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмияни (с. Струмияни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 180, ал. 2 от ЗОП от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване, Възложителят прави следните разяснения, относно обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР за обект: “Допълнително водоснабдяване на група села на територията на Община Струмияни (с. Струмияни, с. Микрево, с. Илинденци, с. Драката, с. Каменица и с. Горна Крушица)”

По Въпрос №1: От проектната документация в част ВОД е представен детайл за пресичане на път „Илиенци-Мраморна кариера“. В част ВиК е посочен детайл с асфалтов път. Молим за уточнение пресича ли се асфалтов път, тъй като не е видно от количествената сметка. Ангажимент на Изпълнителя ли ще е евентуалното възстановяване на пътното платно?

Отговор: В рамките на проектното трасе, обект на обществената поръчка не се пресича асфалтов път. В записката по част ВиК, на стр. 8 е записано, че трасето на водопровода минава покрай общински път в землището на с. Плоски, общ. Сандански и общински път в землището на с. Илинденци, като не е посочено, че има пресичане на пътя, като се посочва, че водопроводът преминава в сервитута на пътя. Пресичане на асфалтов път няма, за това и възстановяването на настилката не е включен в КС.

По Въпрос №2: Вентилационният комин на водовземното съоръжение в проект е с диаметър ф160, а в КСС ф150. Кое е вярно?

Отговор: В количествената сметка е записано „Вентилационен комин ф 150/200“. Количествената сметка е правена по СЕК и вида на работата по СЕК като название е „Вентилационен комин ф 150/200“, като се има предвид работа по поставяне на вентилационни комини с ф150 до ф 200. В този смисъл противоречие с детайла към част ВиК и КСС няма.

По Въпрос №3: Възможно ли е Възложителят да посочи клетките от КСС, сумата от които определят общата стойност на поръчката?

Отговор: Общата стойност на поръчката се определя от следните компоненти:



О Б Щ И Н А С Т Р У М Я Н И

1. Количествено-стойностна сметка №1 Външен водопровод, която включва помощна сметка №1 - Преминаване на дерета, Помощна сметка № 2 Автоматичен въздушник, Помощна сметка № 3 Изпразнителна шахта, Помощна сметка № 4 Облекчена шахта и Помощна сметка № 5 Водовземна шахта.
2. Количествено-стойностна сметка №2 Санитарно-охранителни зони,
3. Количествено-стойностна сметка №3 Хлораторна станция АС и хлораторна станция/изгребна яма
4. Количествено-стойностна сметка №4 Път по време на строителството.

Вижте също отговор на въпроси 1 и 2 от 06.04.2020г.

Емил Илиев /П* /

Кмет на община Струмьяни

Забележка: подписите са заличени съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни